

Акт №05/0818

О техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.

01.08.2018

Договор № 52 от «01» 08 2018г.

Настоящий акт составлен о том, что комиссией в составе:

Представитель ООО «УК «МАРТИН» инженер, ответственный за газовое хозяйство Журавлев П.С.,

Представитель ООО «МАРАЛ», Генеральный директор Гетун Н.П.

Представитель ООО «МАРАЛ» слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, КИП и А Гетун Р.Н. (исполнитель)

провела периодическую проверку технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в помещениях дома, находящегося по адресу:

МО, г. Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, дом № 5

с целью проверки пригодности для эксплуатации.

Проверкой установлено:

№ п/п	Тип канала	Материал	Сечение, мм	Канал от оборудования или помещения	Состояние	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Дымовой	керамика	150/200	От оборудования	чистый	соответствует	Удовл.
2	Вентиляционный	металл	150x150	Из помещения	чистый	соответствует	Удовл.
3	Вентиляционный	металл	125x125	Из помещения	чистый	соответствует	Удовл.

Вывод:

Вентиляционные и дымовые каналы дома в исправном техническом состоянии и пригодны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Представитель ООО «УК «МАРТИН» Журавлев П.С.

Представитель ООО «МАРАЛ» генеральный директор Гетун Н.П.

Представитель ООО «МАРАЛ» слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, КИП и А Гетун Р.Н.

