

Акт №06/0818

О техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.

02.08.2018

Договор № 52 от «01» 08 2018г.

**Настоящий акт составлен о том, что комиссией в составе:**

Представитель ООО «УК «МАРТИН» инженер, ответственный за газовое хозяйство Журавлев П.С.,

Представитель ООО «МАРАЛ», Генеральный директор Гетун Н.П.

Представитель ООО «МАРАЛ» слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, КИП и А Гетун Р.Н. (исполнитель)

провела периодическую проверку технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в помещениях дома, находящегося по адресу:

**МО, г. Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, дом № 6**

с целью проверки пригодности для эксплуатации.

**Проверкой установлено:**

| № п/п | Тип канала     | Материал | Сечение, мм | Канал от оборудования или помещения | Состояние | Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям | Состояние оголовка |
|-------|----------------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 1     | Дымовой        | керамика | 150/200     | От оборудования                     | чистый    | соответствует                                       | Удовл.             |
| 2     | Вентиляционный | металл   | 150x150     | Из помещения                        | чистый    | соответствует                                       | Удовл.             |
| 3     | Вентиляционный | металл   | 125x125     | Из помещения                        | чистый    | соответствует                                       | Удовл.             |

Вывод:

**Вентиляционные и дымовые каналы дома в исправном техническом состоянии и пригодны к эксплуатации.**

Подписи членов комиссии:

Представитель ООО «УК «МАРТИН» Журавлев П.С.

Представитель ООО «МАРАЛ» генеральный директор

Гетун Н.П.

Представитель ООО «МАРАЛ» слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, КИП и А

Гетун Р.Н.

